

Zertifikat

EG-Baumusterprüfung nach Richtlinie 97/23/EG

Zertifikat Nr.: **01 202 642-B-11028**

Name und Anschrift des
Herstellers:

Goetze KG
Armaturen
Postfach 448
71604 Ludwigsburg

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten genannte
EG-Baumuster die Anforderungen der Richtlinie
97/23/EG erfüllt.

Geprüft nach Richtlinie 97/23/EG: **EG-Baumusterprüfung (Modul B)**

Prüfbericht Nr.: **642-11-318**

Beschreibung des Baumuster:

Sicherheitsventil

Bauart: direktwirkend, federbelastet

Typ: 851 P, 851 N, 851 T

451 P, 451 N, 451 T und 860

Medium: Gefährliche und ungefährliche Dämpfe
und Gase (Fluidgruppe 1 und 2)


Nennweite: DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40,
DN 50

Einstellüberdruck: 0,5 bis 25 bar

Gültig bis: 12. Dezember 2021

Das CE-Zeichen darf erst am Produkt angebracht und die Konformitätserklärung erst
ausgestellt werden, wenn ein korrespondierendes Konformitätsbewertungsverfahren der
Richtlinie 97/23/EG bezogen auf Produktion/Produkt vollständig erfüllt ist.

Aachen, den 05.12.2011


Dipl.-Ing. Manfred Rönning



TÜV Rheinland-Zertifizierungsstelle
für Druckgeräte der
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Benannte Stelle, Kennnummer: 0035
Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Außenstelle
Krefelder Str. 225, 52070 Aachen, Tel. ++49-241/1825-870
E-Mail: service-is-mw@de.tuv.com